

گواهینامه

شرکت بهینه گستر نمای آفتاب (سهامی خاص)

ایران - تهران - اشرفی اصفهانی - ابتدای جلال آل احمد - پلاک ۱۸۲ - واحد ۴ - ساختمان آوند

Tilt and Turn (H: 1200 mm * W: 1500 mm) دو لنگه- یک لنگه Fix و یک لنگه باز شو با یاراق پنجره

درخواست کننده:

نمونه مورد آزمون:

Accessory Brand: ACCADO

نوع پروفیل مصرفی: 4 Chamber - 60mm سری: W640 - سطح مقطع: WINTECH

گواهینامه های فنی پروفیل مصرفی: گواهی کلاس A رال (RAL) آلمان، گواهی کلاس A استاندارد ملی ایران و گواهی کلاس A مرکز تحقیقات ساختمان

آزمون:

(اختصاصی درب و پنجره)

• نفوذ پذیری هوا (هوابندی) - تست و طبقه بندی بر اساس BS EN 1026, DIN EN 12207, ISIRI 7822, INSO 11093

• نفوذ پذیری آب (آب بندی) - تست و طبقه بندی بر اساس BS EN 1027, DIN EN 12208, ISIRI 11864, ISIRI 7821

• مقاومت در برابر بار باد - تست و طبقه بندی بر اساس BS EN 12211 BS EN 12210, INSO 11421, INSO 11420

صادر کننده: آزمایشگاه تخصصی و فنی آدopen پلاستیک پرشین، دارای گواهی نامه ISO/IEC17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران

1399/04/07

تاریخ صدور:

۹۹۰۴۰۲۱۱۵۹۰۱

شماره ثبت گواهینامه:

نتیجه آزمون: آزمایشگاه آدopen پلاستیک پرشین بدینوسیله گواهی و تأیید می نماید که نمونه پنجره توصیف شده در بالا، بر اساس استانداردهای مرتبط و با استفاده از دستگاه سنجش عایق بندی درب و پنجره ها در برابر شرایط جوی ساخت شرکت KS آلمان، مورد آزمون قرار گرفته و در کلاس های ذیل طبقه بندی شده است:

نفوذ پذیری هوا کلاس 3 ، نفوذ پذیری آب کلاس A9 ، مقاومت در برابر بار باد کلاس C5

گزارش: بر اساس نتایج احراز شده، پنجره UPVC مورد آزمون از نظر هوابندی، آب بندی، مقاومت در برابر نیروی باد و ایمنی، مطابق با الزامات استاندارد بوده و به منظور استفاده در پروژه های ساختمانی مورد تایید است.

Kaveh Khodaparast

کاوه خدا پرست

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

آزمایشگاه آدopen پلاستیک پرشین

قدک:

این گواهینامه مطابق با آزمون های انجام شده در آزمایشگاه مرجع آدopen پلاستیک پرشین، صرفاً فقط برای نمونه دریافت شده با مستخلصات فوق الذکر صادر گردیده است و شامل سایر محصولات تولیدی درخواست کننده نمی باشد.

مسئلیت هرگونه بهره برداری به غیر از موارد مندرج در گواهینامه، بر عهده مقاضی می باشد.

این گواهی در سه صفحه با شماره سریال ۹۹۰۴۰۲۱۱۵۹۰۱ به همراه ۲۱ صفحه گزارش نتایج آزمون صادر گردیده است.